

Osnovni podatci o prijenosnom sustavu

dalekovodi

| Nazivni napon dalekovoda | Duljina (km) |
|--------------------------|--------------|
| 400 kV | 865,93 |
| 220 kV | 1.520,09 |
| 110 kV | 3.982,92 |
| 110 kV – kabelski vod | 33,15 |

interkonekcije

| Nazivni napon dalekovoda | Broj interkonektora |
|--------------------------|---------------------|
| 400 kV | 4 |
| 220 kV | 10 |
| 110 kV | 23 |
| <i>Ukupno</i> | <i>37</i> |

trafostanice

| Vrsta trafostanice | Broj trafostanica | Instalirana snaga (MVA) |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| TS 400/x kV | 10 | 5.980,5 |
| TS 220/x kV | 8 | 1.423,0 |
| TS 110/x kV | 135 | 5.499,5 |

transformatori

| Prijenosni odnos transformatora | Broj transformatora | Instalirana snaga (MVA) |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| TR 400/x kV | 14 | 4.900,0 |
| TR 220/x kV | 13 | 1.950,0 |
| TR 110/x kV | 248 | 6.053,0 |